

Rapporto di prova N°: 20235600-004

Mod. 17/A - rev. 10 del 01/12/202

**Spettabile**

 Convitto Nazionale G. Leopardi  
 P.zza Marconi, 3  
 62100 MACERATA (MC)

INFORMAZIONI CAMPIONE	
Tipologia: <sup>1</sup>	Acqua
Descrizione: <sup>1</sup>	Acqua Rif. Bagno maschi piano portineria
Committente: <sup>1</sup>	Severini Caterina
Consegnato da:	Committente
Campionato da: <sup>1</sup>	Severini Caterina
Data e ora campionamento: <sup>1</sup>	07/09/2023 16:00
Data arrivo campione:	07/09/2023
Data inizio prove:	07/09/2023
Data fine prove:	09/09/2023
Data rapporto di prova:	11/09/2023

<sup>1</sup> Informazioni fornite dal Cliente/Consulente

ANALISI		
Prova Metodo	Risultato	Unità di misura
<b>Conta di Batteri coliformi</b> UNI EN ISO 9308-1:2017	0	ufc/100 ml
<b>Conta di Escherichia coli</b> UNI EN ISO 9308-1:2017	0	ufc/100 ml
<b>Conta di Enterococchi intestinali</b> UNI EN ISO 7899-2:2003	0	ufc/100 ml

**NOTE**

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

**Responsabile del Settore Microbiologico:**

Dott.ssa Ombretta Foglia



Fine del RAPPORTO DI PROVA N°: 20235600-004

**Legenda: Campionamento NON eseguito dal Personale del Laboratorio Analisi Control S.r.l. Le analisi sono state effettuate sul campione così come consegnato dal Cliente.**

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova; se il campionamento non viene eseguito dal Personale del Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente salvo approvazione scritta del Responsabile di Laboratorio.